

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Самара
(место составления акта)

«19» апреля 2017 г.
(дата составления акта)
16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 748

По адресу/адресам: г. Самара, Ленинский внутригородской район, ул. Ульяновская, д. 63
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора
г.о. Самара по пожарному надзору о проведении плановой выездной проверки юридического лица
№ 748 от 21.03.2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70» городского округа Самара
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час.
(дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведе-
нии выездной проверки) заведующий МБДОУ «Детский сад № 70 г.о. Самара» 24 марта 2017 г. в
12 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инженер отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

работы Главного управления МЧС России по Самарской области - государственный инспектор
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

г.о. Самара по пожарному надзору Петров Никита Сергеевич,

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 70 г.о. Самара» Назарян Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что на объекте защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70» городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Ульяновская, д. 63, имеется заключение о независимой оценке пожарного риска, выполненное 02.11.2016 г. ООО «Центр специализированных услуг» № 34/4 с выводом: на


объекте защиты расположенном по адресу: 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Ульяновская, д. 63 – выполнены условия соответствия объекта защиты, требованиям пожарной безопасности. Проверка исходных данных проведена, расхождений не выявлено. Нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами не выявлено.


№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	-	-	-

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
 нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)

✓ 
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: заключение о независимой оценке пожарного риска, выполненное 02.11.2016 г. ООО «Центр специализированных услуг» № 34/4.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы Петров Никита Сергеевич
 « 19 » апреля 2017 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

307 209.
 _____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
 иного должностного лица или уполномоченного представителя)

 _____ (юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
 уполномоченного представителя)

«19» апреля 2017 г.

✓ 
 _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)